




URZĄD MIEJSKI W MYŚLIBÓRZU
74-300 Myślibórz
ul. Rynek im. Jana Pawła II 1
tel. 95 747 20 61, e-mail: mysliborz@mysliborz.pl



Myślibórz, 14.10.2019 r.

GKOŚ.0003.116.2019.RP

Zenon Wójciak
Radny Rady Miejskiej w Myśliborzu

Dotyczy: interpelacji z dnia 01.10.2019 r. w sprawie poprawy warunków dostarczania wody dla mieszkańców ulicy Gorzowskiej w Myśliborzu oraz miejscowości Klicko.

Odpowiadając na Pana interpelacje ponownie przekazuję odpowiedź Prezesa Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myśliborzu w sprawie działań podejmowanych na rzecz warunków dostarczania wody dla mieszkańców ulicy Gorzowskiej w Myśliborzu oraz miejscowości Klicko.

Nadmieniam, że w/w przedsiębiorstwo jest spółką komunalną utworzoną przez Gminę Myślibórz w celu realizacji zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Myślibórz.

Z up. Burmistrza

Robert Petruk
NACZELNIK WYDZIAŁU

Otrzymują:

- 1) Zenon Wójciak, radny Rady Miejskiej w Myśliborzu;
- 2) a/a.

Do wiadomości:

- 1) Marek Antczak, Przewodniczący Rady Miejskiej w Myśliborzu.

URZĄD MIEJSKI
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I OCHRONY ŚRODOWISKA
ul. Rynek im. Jana Pawła II 1
74-300 MYŚLIBÓRZ

Sporządził: Robert Petruk, Wydział GKOŚ.




PWiK
MYŚLIBÓRZ SP. Z O.O.

Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Wschodnia 1 74-300 Myślubórz
NIP 5971730442 KRS 0000446163
tel/fax 95 747 31 21

Myślubórz, 26.09.2019 r.

Urząd Miejski w Myśluborzu
ul. Rynek im. Jana Pawła II 1
70-300 Myślubórz

Głoch
Zaopiniowanie



DT 050.19.2019.EP

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myśluborzu, w nawiązaniu do pisma GKOŚ.0003.110.2019.RP z dnia 09.09.2019 r. dotyczącego interpelacji w sprawie warunków dostarczania wody dla mieszkańców ul. Gorzowskiej w Myśluborzu i miejscowości Klicko, informuje:

Sieć wodociągowa w ulicy Gorzowskiej oraz w Klicku jest fragmentem sieci miejskiej najbardziej oddalonym od Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Cienistej. Ponadto występuje znaczna różnica wysokości terenu pomiędzy SUW przy ul. Cienistej a ul. Gorzowską. Czynniki te wywołują naturalne straty ciśnienia, co jest odczuwalne przez odbiorców z tego rejonu miasta. Zwiększenie ciśnienia wody w sieci w tym rejonie może nastąpić poprzez wymianę sieci lub wykonanie stacji podnoszenia ciśnienia, co wiąże się ze znacznymi nakładami finansowymi.

Ze względu na realizowany przez PWiK program inwestycyjny, Spółka nie ma możliwości realizacji tego przedsięwzięcia w najbliższym czasie.

Z poważaniem

PROKURENT
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Lidia Hordziejko

Otrzymują:

1. Urząd Miejski w Myśluborzu

2. aa