




URZĄD MIEJSKI W MYŚLIBORZU
74-300 Myślibórz
ul. Rynek im. Jana Pawła II 1
tel. 95 747 20 61, e-mail: mysliborz@mysliborz.pl



②

Myślibórz, 05.05.2020 r.

GKOŚ.0003.28.2020.RP

~~Damian Galas~~
Radny Rady Miejskiej w Myśliborzu

Dotyczy: interpelacji z dnia 29.04.2020 r. w sprawie przekazania informacji na temat stacji uzdatniania wody w miejscowości Tarnowo.

Odpowiadając na Pana interpelację informuję, że Urząd wystąpił do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myśliborzu (gestor sieci wodociągowej) o przekazanie pełnej informacji na temat stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Tarnowo oraz wskazanie działań, jakie spółka zamierza podjąć w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania sieci wodociągowej obsługującej miejscowości Kierzków, Tarnowo i Otanów.

Z up. Burmistrza

~~Robert Petruk~~
NACZELNIK WYDZIAŁU

Otrzymują:

- 1) Damian Galas, radny Rady Miejskiej w Myśliborzu;
- 2) a/a.

Do wiadomości:

- 1) Marek Antczak, Przewodniczący Rady Miejskiej w Myśliborzu.

Przygotował: Robert Petruk, Wydział GKOŚ.



URZĄD MIEJSKI W MYŚLIBORZU
74-300 Myślibórz
ul. Rynek im. Jana Pawła II 1
tel. 95 747 20 61, e-mail: mysliborz@mysliborz.pl

BIURO RADY
2020-05-22
WYŁYNEŁO



Myślibórz, 19.05.2020 r.

GKOŚ.0003.28.2020.RP

~~Damian Galas~~
Radny Rady Miejskiej w Myśliborzu

Dotyczy: interpelacji z dnia 29.04.2020 r. w sprawie przekazania informacji na temat stacji uzdatniania wody w miejscowości Tarnowo.

Odpowiadając na Pana interpelację przekazuję stanowisko gestora sieci wodociągowej PWiK Sp. z o.o. dotyczące stanu technicznego stacji uzdatniania wody w miejscowości Tarnowo.

Z up. Burmistrza :

~~Robert Petruk~~
NACZELNIK WYDZIAŁU

Otrzymują:

- 1) Damian Galas, radny Rady Miejskiej w Myśliborzu;
- 2) a/a.

Do wiadomości:


- 1) Marek Antczak, Przewodniczący Rady Miejskiej w Myśliborzu.

Przygotował: Robert Petruk, Wydział GKOŚ.

Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Wschodnia 1, 74-300 Myślibórz
IP 5971730442, REGON 321307112
tel/fax 95 747 31 21; KRS 0000446103

Urząd Miejski w Myśliborzu
ul. Rynek im. Jana Pawła II 1
70-300 Myślibórz

Myślibórz, 11.05.2020 r.



DT.050.6.2020.EP

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myśliborzu, w nawiązaniu do pisma GKOŚ.0003.28.2020.RP z dnia 05.05.2019 r. informuje, że ujęcie wody w Tarnowie położone na działce 6/34 obręb Jezierzycze korzysta z 2 studni wierconych pobierających wodę głębinową. Stacja uzdatniania wody w Tarnowie zaopatruje w wodę pitną, gospodarczą i przeciwpożarową miejscowości Tarnowo, Kierzków i Otanów. Wydajność eksploatacyjna studni nr 1 wynosi 40,00 m³ na godzinę, zaś studni nr 2 - 54 m³ na godzinę. W I kwartale 2020 r pobór wody surowej w SUW Tarnowo wyniósł 6478 m³, co stanowi poniżej 10% wydajności eksploatacyjnej studni o niższej wydajności.

Ciśnienie dyspozycyjne na wyjściu ze Stacji Uzdatniania Wody mieści się w zakresie 2,4 – 4,7 bara.

Ciśnienie wody w sieci wodociągowej, zmierzone w dniu 11.05.2020 wynosiło:
W miejscowości Kierzków:

- na hydrancie przy budynku nr 77 – 2,6 bara,
- na hydrancie przy budynku nr 22 – 2,6 bara,
- na hydrancie przy cmentarzu – 2,4 bara.

W miejscowości Otanów:

- na hydrancie naprzeciwko przystanku PKS – 3,2 bara.
- na hydrancie naprzeciwko kościoła – 2,4 bara.

W odniesieniu do powyższych danych informujemy, że zgodnie z obowiązującym Regulaminem Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków, Przedsiębiorstwo ma obowiązek prowadzić dostawę wody o ciśnieniu nie mniejszym niż 1 i nie większym niż 4 bary.

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa

Z poważaniem
DYREKTOR
DZIAŁU TECHNICZNYCH
Sławomir S. Niemyszyński