



BR.0003 6 P2, 2023

GMINA MYŚLIBÓRZ
ul. Rynek im. Jana Pawła II 1
74-300 Myślibórz

tel. 95 747 20 61, e-mail: mysliborz@mysliborz.pl
NIP: 597-161-16-31 REGON: 210966970

IN.0003.4.2023.KSt

BIURO RADY MIEJSKIEJ

17. 08. 2023

Myślibórz 14.08.2023 r.

WPLYNĘŁO
Pan

Damian Galas
Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
w Myśliborzu

Dotyczy: interpelacji z dnia 01.08.2023 r. (wpływ 3.08.2023r.)

W odpowiedzi na Pana interpelację informuję, iż blachodachówka zlokalizowana nad tylną częścią boksu garażowego zdemontowana została z uwagi na konieczność doszczelnienia głównego pokrycia dachu wykonanego z papy. W trakcie prowadzonych prac naprawczych w ramach obowiązującej gwarancji wynikającej z zapisów umowy, Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Projektantem i Kierownikiem Budowy uzgodnili, iż należy na przedmiotowym fragmencie dachu ułożyć dodatkową warstwę nawierzchniowej, grubowarstwowej papy termozgrzewalnej. Stwierdzono, iż znacząco poprawi ona trwałość oraz szczelność przedmiotowego dachu, a przede wszystkim uszczelni skomplikowane i problematyczne połączenie czterech połaci dachowych.

Uzgodniono także, że rezygnuje się z ponownego montażu blachodachówki, która na przedmiotowym dachu, z uwagi na jego niskie pochylenie stanowiła wyłącznie element estetyczny (zgodnie z informacjami od producenta przy dachach o niskim nachyleniu warstwę wodoszczelną stanowi szczelne pokrycie pod blachą). Rozwiązanie to pozwoli na łatwą inspekcję stanu pokrycia papowego oraz szybką ewentualną naprawę. Trwałość pokryć dachowych papowych według ich producentów jest podobna do pokryć z blachodachówki - wynosi ok. 30lat.

NACZELNIK WYDZIAŁU


Marcin Ostolski

Otrzymuje:

1. Adresat.
2. A/a.

Do wiadomości:

1. Przewodniczący Rady Miejskiej w Myśliborzu.

Osoba do kontaktu:

1. Katarzyna Stańczak, Podinspektor w Wydziale Inwestycji, tel.95 747 56 87