



IN.0003.6.2023.KSt

Myślubórz 14-09-2023r.

BIURO RADY MIEJSKIEJ

15. 09. 2023

Pan
Damian Galas
Radny Rady Miejskiej
w Myśluborzu

WPLYNEŁO

Dotyczy: Interpelacji z dnia 31.08.2023r. (wpływ 01.09.2023).

W odpowiedzi na interpelację z dnia 31.08.2023r. (wpływ 01.09.2023r.) ponownie tak jak w poprzedniej odpowiedzi na Pana interpelację informuję, iż omawiany zakres posiada rzeczywiste cztery połączenia dachowe, które pokazano kolorem za załączonym rysunkiem.

Na podstawie informacji od producenta stwierdza się, że przy dachach o niskim nachyleniu zastosowanie papy termozgrzewalnej jest rozwiązaniem, które spełnia wymagania techniczne oraz zapewnia szczelną warstwę, co przyczyniło się o do ustąpienia problemów związanych z przeciekami. Ponadto informuję, iż okres gwarancji jest dobrowolnym zobowiązaniem producenta, sprzedawcy czy firmy dekarckiej i nie jest tożsamy z trwałością produktu, który dla tego typu pap termozgrzewalnych wynosi wedle opinii specjalistów kilkadziesiąt lat.

NACZELNIK WYDZIAŁU

Marcin Ostolski

Załącznik:

1. Rysunek poglądowy połączeń dachowych.

Otrzymuje:

1. Adresat.
2. Aa.

Do wiadomości:

1. Przewodniczący Rady Miejskiej w Myśluborzu.

Osoba do kontaktu:

1. Katarzyna Stańczak, tel. 95 747 91 78