


URZĄD MIEJSKI W MYŚLIBORZU
74-300 Myślibórz
ul. Rynek im. Jana Pawła II 1
tel. 95 747 20 61, e-mail: mysliborz@mysliborz.pl



Myślibórz, dnia 9.09.2024 r.

Nasz znak: GKOŚ.0003.15.2024.DD.

Radosław Nowak
Radny Rady Miejskiej
w Myśliborzu

Dotyczy: interpelacji z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Odpowiadając na interpelację w sprawie z funkcjonowania i właściwego oznaczenia zewnętrznych hydrantów przeciwpożarowych w sołectwach Sulimierz, Głazów, Renice i Prądnik informuję, że wystąpiono do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Myśliborzu o dokonanie przeglądu hydrantów przeciwpożarowych i usunięcie nieprawidłowości w zakresie ich sprawności i właściwego oznakowania.

Z up. Burmistrza



Danuta Dobnarowicz
p.o. NACZELNIK WYDZIAŁU

Otrzymują:


1. Adresat;
2. ZK w/m
3. a/a.

Do wiadomości:

1. Bożena Srokowska, Przewodnicząca Rad Miejskiej w Myśliborzu



URZĄD MIEJSKI W MYŚLIBORZU
74-300 Myślibórz
ul. Rynek im. Jana Pawła II 1
tel. 95 747 20 61, e-mail: mysliborz@mysliborz.pl



16

Myślibórz, dnia 06.09.2024 r.

GKOŚ.0003.15.2024.DD

Tomasz Jaskuła
Prezes Zarządu
Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji Spółka z o.o.
ul. Wschodnia 1A
74-300 Myślibórz

Dotyczy: interpelacji z dnia 29 sierpnia 2024 r..

Do Burmistrza Myśliborza wpłynęła interpelacja Radnego Rady Miejskiej w Myśliborzu Radosława Nowaka w sprawie z funkcjonowania i właściwego oznaczenia zewnętrznych hydrantów przeciwpożarowych w sołectwach Sulimierz, Głazów, Renice i Prądnik.

W związku z powyższym proszę o dokonanie w terminie do końca września 2024 roku przeglądów hydrantów przeciwpożarowych i usunięcie nieprawidłowości w zakresie ich sprawności i właściwego oznakowania.


Do wiadomości:

- 1) Bożena Srokowska, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Myśliborzu.
- 2) Radosław Nowak Radny Rady Miejskiej w Myśliborzu
- 3) ZK w/m

Z up. Burmistrza
Danuta Downarowicz
Danuta Downarowicz
p.o. NACZELNIK WYDZIAŁU

Sporządził: Danuta Downarowicz, Wydział GKOŚ.

Brzoza 8.10.2024




URZĄD MIEJSKI W MYŚLIBÓRZU
74-300 Myślibórz
ul. Rynek im. Jana Pawła II 1
tel. 95 747 20 61, e-mail: mysliborz@mysliborz.pl

26

Myślibórz, dnia 7.10.2024 r.

Nasz znak: GKOŚ.0003.15.2024.DD.



Radosław Nowak
Radny Rady Miejskiej
w Myślibórz

Dotyczy: interpelacji z dnia 29 sierpnia 2024 r.

W załączeniu przekazuję odpowiedź Prezesa Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Myślibórz na interpelację.

Z up. Burmistrza


Danuta Dowinarowicz
p.o. NACZELNIK WYDZIAŁU

Otrzymują:

1. Adresat;
2. ZK w/m
3. a/a.


Do wiadomości:

1. Bożena Srokowska, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Myślibórz

Głoz
+ 2K
20-09-24.**PWiK**
MYŚLIBÓRZ SP. Z O.O.

Myślibórz, dnia 20.09.2024 r.

26



Sz. P. Piotr Sobolewski

Burmistrz Myśliborza

Ul. Rynek im. Jana Pawła II 1

74-300 Myślibórz

DT.412.148.2024.PR

Dotyczy: interpelacja z dnia 29 sierpnia 2024 r. w sprawie funkcjonowania oraz prawidłowego oznakowania zewnętrznych hydrantów przeciwpożarowych w sołectwach Sulimierz, Głozów, Renice oraz Prądnik.

Szanowny Panie Burmistrzu,

w odpowiedzi na interpelację złożoną przez Pana Radnego Radosława Nowaka niniejszym informuję, iż zgodnie z **Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych**, PWiK Myślibórz wspólnie z PSP Myślibórz, jeszcze we wrześniu br., rozpocznie kontrolę systemów hydrantowych na terenie gminy.

Nadmienię, że tylko we wskazanych w interpelacji sołectwach znajduje się 49 hydrantów naziemnych.

Ze względu na dużą skalę planowanego zadania, zsynchronizowanie przeglądu z PSP, działania nie zakończą się w terminie wskazanym przez Pana Radnego Radosława Nowaka.

Zapewniam jednocześnie, że mam pełną świadomość istoty wskazanego przez Pana Radnego przedsięwzięcia, a co za tym idzie ograniczymy do maksimum termin rewizji urządzeń przeciwpożarowych i ich przepisowe oznakowanie.

Protokół z kontroli w wyżej wymienionych sołectwach zostanie przekazany Panu Radnemu niezwłocznie po jego sporządzeniu.

2 p.w.a. 7.09.24
PRZESZ ZARZĄDU
Tomasz Jaskula